

Ermittlung der undurchlässigen Fläche A_U [ha]												
Kategorie mit mittlerem Abflussbeiwert nach DWA-A 117												
mittl. Abflussbeiwert		Dächer 0,9		Asphalt 0,9		Pflaster 0,75		Wiesen 0,15		A_U [ha]		
Fläche	Größe [ha]	Anteil	Fläche	Anteil	Fläche	Anteil	Fläche	Anteil	Fläche	Summe		
	1	0,65	70,00%	0,41	20,00%	0,12	10,00%	0,05	0,00%	0,00	0,58	
	2	0,87	50,00%	0,39	15,00%	0,12	15,00%	0,10	20,00%	0,03	0,63	
	3	0,37	0,00%	0,00	100,00%	0,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,33	
	4	0,16	0,00%	0,00	90,00%	0,13	10,00%	0,01	0,00%	0,00	0,14	1,68 A_U [ha] befestigt
restl.unbef A1		41,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6,27	6,27	
unbef A2		2,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,44	0,44	6,71 A_U [ha] unbefestigt
Summe				0,80		0,70		0,16		6,74	8,39	8,39 A_U [ha] gesamt